

Etichettatura febbraio 2016

Nel rispetto dell'art.5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita da Age Sa secondo le analisi del Laboratorio Cantonale di Bellinzona del 17.02.2016

	Pozzo Prà Tiro	Sorgente Rovagina
Classificazione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)	A (Eccellente)	A (Eccellente)
Avvisi di non potabilità	Nessuno	Nessuno
Provenienza dell'acqua	Falda	Sorgente
Caratteristiche chimiche	Equilibrata abbastanza dura	Incrostante mediamente dura
Tattamento	Preclorazione Filtrazione su carbone attivo Disinfezione UV Clorazione finale	Eventuale flocculazione Filtrazione su sabbia Ozonazione Filtrazione su carbone attivo Disinfezione UV
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata	Debolmente mineralizzata
Conducibilità (20°C)	439 $\mu\text{S}/\text{cm}$	301 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Durezza totale	26 °fr	18 °fr
Sali minerali e oligoelementi		
- Idrogenocarbonati	287 mg/l	197 mg/l
- Calcio	86 mg/l	63 mg/l
- Magnesio	11 mg/l	5.1 mg/l
- Sodio	6.3 mg/l	1.5 mg/l
- Potassio	2.2 mg/l	0.5 mg/l
- Cloruro	10.7 mg/l	3.6 mg/l
- Nitrato	7.7 mg NO_3^-/l	7.6 mg NO_3^-/l
- Solfato	9.8 mg/l	7.0 mg/l

<i>L'acqua distribuita alle reti di Morbio Inferiore, ad eccezione della via San Giorgio, è di origine mista (acqua della sorgente Rovagina miscelata in misura del 10% con acqua di falda del Prà Tiro)</i>	<i>La sorgente Rovagina alimenta la via San Giorgio ("Rete San Giorgio")</i>
--	---

Per informazioni supplementari di carattere generale o relative all'installazione di apparecchi domestici per il trattamento dell'acqua (quali decalcificatori, depuratori, ...) è possibile rivolgersi a:

Age Sa, Piazza Col. Bernasconi 6, Chiasso - tel. 0840.22.33.33 - qualita@age-sa.ch

Le etichettature aggiornate sono esposte allo sportello e pubblicate sul sito dell' Age Sa, così come eventuali comunicati particolari.

Controllo del documento	Versione	Data revisione
HACCP - Allegato 3.8.6	1.1	25.02.2016