


Rapporto di prova n° 07LA00427
del 05.02.2007

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Azienda acqua potabile
 Via Comacini 8
 6834 Morbio Inferiore

Descrizione campione: Acqua di falda

Punto di prelievo: Pozzo Polenta -
6834 Morbio Inferiore

Data prelievo: 01.02.2007
Data accettazione: 01.02.2007
Data inizio analisi: 01.02.2007
Data fine analisi: 05.02.2007
Temperatura prelievo: 13.7 °C
Prelievo eseguito da: AAP

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
07-000274	fr. 126.00	50 %	fr. 63.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	1	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 12.12.2006).

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto


 Dr. vet. F. Michelini